



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL**

**Compromiso de vida**

RNC: 4-30-28314-2

**FICHA TECNICA**

| Fecha    | Departamento            | Descripción del Levantamiento                                    |
|----------|-------------------------|--|
| 8/2/2022 | DEPTO. ELECTROMECHANICA | BOMBA SUMERGIBLE, PARA UTILIZAR EN LA PLANTA DE EL PINO, MAIMON. |

| Artículos requeridos |    |  |
|----------------------|----|--|
| Cantidad             | UM | Descripción  |
| 1                    | UD | BOMBA SUMERGIBLE: 100HP, 480 VOLTIOS, TRIFASICO, 60HZ, 3,450 RPM, 1.15 FACTOR DE SERVICIO, TDH 350, GPM 600, APTO PARA TRABAJAR EN FUENTES DE ARENA Y A ORILLAS DEL RIO. |
|                      |    |  |
|                      |    |  |
|                      |    |  |
|                      |    |  |
|                      |    |  |
|                      |    |  |
|                      |    |  |
|                      |    |  |
|                      |    |  |

| Observaciones  |
|--|
| <b>ENTREGA INMEDIATA. INCLUIR INSTALACION Y GARANTIA</b> |

  
**Enc. Departamento**

